


Утверждаю :

Директор

Комитет по управлению муниципальным
имуществом муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район».
Получатель (организация, жилой дом)

ООО «МПМК»



В.В.Шергин

«___» _____ 2016г.

(Ф.И.О. представителя потребителя)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ 8/2016**

Потребитель: объект на земельном участке с кадастровым номером 29:02:030802:848, по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское», с. Верхняя Тойма, ул.Октябрьская, д.15/1-1, с разрешенным использованием «объекты гаражного назначения»,

1. Подключение системы водоснабжения произвести к магистральному трубопроводу, в распределительном колодце расположенном у дома №18 по ул. Пролетарская, с. Верхняя Тойма.

2. В точке подключения установить ПНД тройник.

3. Узел учета должен располагаться в освещенном помещении с температурой воздуха в зимнее время не ниже +5 °С. Прибор учета должен быть поверен и опломбирован.

4. Присоединение к магистральным сетям водопровода произвести в присутствии представителя водоснабжающей организации. После окончания монтажа узла учета и водопроводного ввода от точки подключения вызвать представителя водоснабжающей организации для освидетельствования и допуска его в эксплуатацию.


5. Проложить наружный водопровод из труб ПНД диаметром не менее 25мм.

6. Давление воды в водопроводной сети $P = 2 \div 4$ кг/см².

7. Восстановить дорожное покрытие, в случае земляных работ по пересечению проезжей части улиц, на участке прокладываемого водопровода в течении 5 дней после подключения трубопровода.

Срок действия технических условий до 30 июня 2017г.

Директор ООО «МПМК»



В.В.Шергин

